INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ZWiK

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

PT-AR/505/2014

Oława, dnia 27.03.2014 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego sygn. PT/4/P/2014
Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Nowy Otok Wschód w Oławie"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 1a – Wzór formularza cenowego:

Lp. 10,11,12

Trójniki PEHD redukcyjny, PE100, SDR 17, PN10, wtryskowe, długie.

Czy można zastosować Trójniki PEHD redukcyjne, PE100, SDR 17, PN10, długie segmentowe?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody na dostawę trójników segmentowych.

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 1a – Wzór formularza cenowego:

Lp. 13, 14

Trójniki PEHD równoprzelotowe, PE100, SDR 17, PN10, wtryskowe, długie.

Czy można zastosować Trójniki PEHD równoprzelotowe, PE100, SDR 17, PN10, długie segmentowe?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody na dostawę trójników segmentowych.

UWAGA:

Fakt otrzymania niniejszego pisma faksem należy niezwłocznie potwierdzić faksem pod numerem 71/ 303 95 33 (tj. tego samego dnia lub najpóźniej następnego dnia roboczego) poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją „otrzymano w dniu ..... o godz. ..... czytelnych stron ....." i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką osoby pod ww. nr faksu.

PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1081

Pytanie nr 3:

Lp. 24, 25, 26, 27, 28, 29

Łuki PEHD PE 100 SDR 17 PN 10

Wtryskowe czy segmentowe?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga dostawy łuków PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 wtryskowych.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

W SIWZ pkt *IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* oraz w *Załączniku nr 1a – Wzór formularza cenowego:*

- poz. 24 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

  Łuk PEHD De160 30st. , PE 100, SDR17 PN zmienia się na:

  Łuk PEHD De160 30st. , PE 100, SDR17 PN 10 wtryskowy.

- poz. 25 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

  Łuk PEHD De160 45st. , PE 100, SDR17 PN zmienia się na:

  Łuk PEHD De160 45st. , PE 100, SDR17 PN 10 wtryskowy.

- poz. 26 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

  Łuk PEHD De160 90st. , PE 100, SDR17 PN zmienia się na:

  Łuk PEHD De160 90st. , PE 100, SDR17 PN 10 wtryskowy.

- poz. 27 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

  Łuk PEHD De110 30st. , PE 100, SDR17 PN 10 zmienia się na:

  Łuk PEHD De110 30st. , PE 100, SDR17 PN 10 wtryskowy.

- poz. 28 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

  Łuk PEHD De110 60st. , PE 100, SDR17 PN 10 zmienia się na:

  Łuk PEHD De110 60st. , PE 100, SDR17 PN 10 wtryskowy.

- poz. 29 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

  Łuk PEHD De110 90st. , PE 100, SDR17 PN 10 zmienia się na:

  Łuk PEHD De110 90st. , PE 100, SDR17 PN 10 wtryskowy.

Pytanie nr 4:

Lp. 42, 43

Kołpaki PEHD PE 100 SDR

Doczołowe czy elektrooporowe?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga dostawy kołpaków PEHD PE100 SDR17 elektrooporowych.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

W pkt IV *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* oraz w *Załączniku nr 1a – Wzór formularza cenowego:*

- poz. 42 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

Kołpak PEHD PE100 SDR17 De160 mm zmienia się na:

Kołpak PEHD PE100 SDR17 De160 mm elektrooporowy.

- poz. 43 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

Kołpak PEHD PE100 SDR17 De110 zmienia się na:

Kołpak PEHD PE100 SDR17 De110 mm elektrooporowy.

Pytanie nr 5:

Poz. 36 – Hydrant nadziemny DN 80.

Proszę o informację czy hydranty mają być wycenione jako sztywne czy łamane?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie określa wymogu w powyższym zakresie. Wymogi odnośnie hydrantów zostały zawarte w SIWZ w pkt. *IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2* - Hydranty – wymagania.*

Pytanie nr 6.

poz. 21-23 redukcje wtryskowe czy elektrooporowe?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający wymaga dostawy redukcji, doczołowych, wtryskowych

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

W SIWZ pkt *IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* oraz w *Załączniku nr 1a – Wzór formularza cenowego*:

- poz. 21 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

Redukcja centryczna De 160/110, PE 100, SDR17 PN 10 zmienia się na:

Redukcja centryczna De 160/110, PE 100, SDR17 PN 10, doczołowa, wtryskowa.

- poz. 22 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

Redukcja centryczna PEHD De 160/90, PE 100, SDR17 PN 10 zmienia się na:
Redukcja centryczna PEHD De 160/90, PE 100, SDR17 PN 10, doczołowa, wtryskowa

- poz. 23 w tabeli w SIWZ istniejący zapis:

Redukcja centryczna PEHD De 110/90, PE 100, SDR17 PN 10 zmienia się na:
Redukcja centryczna PEHD De 110/90, PE 100, SDR17 PN 10, doczołowa, wtryskowa

Pytanie nr 7.

Poz. 24-29 czy Zamawiający dopuszcza kształtki segmentowe?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w *Odpowiedzi nr 3.*

Pytanie nr 8:

Poz. 42-43 zaślepki doczołowe czy elektrooporowe?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w *Odpowiedzi nr 4.*

Pytanie nr 9:

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo w poz. 22 do 29 (redukcje centryczne i łuki) zastosowanie kształtek segmentowych PE100 SDR 17, czy muszą być tylko i wyłącznie kształtki wtryskowe.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiednio w *Odpowiedzi nr 3* i *Odpowiedzi nr 6.*

Zaktualizowany dokument SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą: SIWZ Nowy_Otok_Wschód_aktualne.

Powyższe zmiany SIWZ nie wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Pękala

Otrzymują:

1. Adresat
2. PT a/a