



JRP-AR/309/2015

Oława, dnia 26.05.2015 r.

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dot. postępowania przetargowego sygn. JRP/14/P/2015
Dostawa dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie"

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

Pytanie 1.

Zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ:

- *prosimy o podanie typu i producenta oraz wykonawcy aktualnie użytkowanego oprogramowania monitoringu i sterowania przepompowni*
- *prosimy o podanie typu i producenta aktualnie używanych radiomodemów*
- *prosimy o potwierdzenie że w lokalizacjach Borsucza i Serdeczna są istniejące końcówki sieci WAN do których mają zostać wpięte przepompownie*
- *prosimy o podanie mocy i liczby pomp w poszczególnych pompowniach objętych postępowaniem*

Odpowiedź 1.

- Istniejący system SCADA jest systemem otwartym opartym na Platformie Wonderware InTouch 10.1. Zamawiający przekaze Wykonawcy hasła i kody dostępowe zgodnie z zapisami SIWZ.
- W SIWZ Zamawiający podał parametry i funkcjonalność jaką powinny spełnić dostarczone i zamontowane radiomodemy. Obecnie używane radiomodemy są produkcji firmy Satel.
- zapewnienie łącza sieci Ethernet jest po stronie Zamawiającego


UWAGA:

Fakt otrzymania niniejszego pisma faksem należy niezwłocznie potwierdzić faksem pod numerem 71/ 303 95 33 (tj. tego samego dnia lub najpóźniej następnego dnia roboczego) poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją „otrzymano w dniu o godz. czytelnym stron” i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczętką osoby pod ww. nr faksu.

- zgodnie z zapisami SIWZ w każdej przepompowni zainstalowane zostaną po dwie pompy
o następujących parametrach:

Lokalizacja	Maksymalna moc pojedynczej pompy [kW]
Ul. Borsucza	1,5 kW
Ul. Serdeczna	3,9 kW

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Pękala

Otrzymują:

1. Adresat
2. JRP a/a