

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**dot. postępowania na:  
„Usługę kompleksowego ubezpieczenia  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oławie”  
nr przetargu PT/10/P/2024.**

Działając na podstawie § 59 ust. 3 Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące zamówienia na: „**Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oławie**” (nr przetargu PT/10/P/2024)

**ZADANIE NR 1:****Pytanie:**

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku. Prosimy o informację, jakie rzeczywiste straty Zamawiający poniósł w wyniku powodzi, jaka jest ich wielkość? Proszę o opis z podaniem wielkości i czy będą zgłaszane roszczenia z tytułu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Tak, mienie zgłoszone do ubezpieczenia, w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. było dotknięte ryzykiem powodzi:**

- 1. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Rybackiej – wskutek wzrostu poziomu wody w studniach grawitacyjnych do poziomu rzeki Odry w okresie powodzi we wrześniu 2024 r. praca tych studni i komór grawitacyjnych odbywała się pod ciśnieniem. W efekcie nastąpiły rozszczelnienia niektórych połączeń na studni i komorach technologicznych.**
- 2. Przepompownie ścieków P2 i P4 na ul. Zwierzyniec Duży – zalanie wodami powodziowymi rzeki Odry terenu wokół przepompowni i szaf sterowniczych.**
- 3. Studnia głębinowa nr III na ujęciu wody dla miasta Oława, dz. nr 9/5 i 10/6 AM-1 obręb Osiek - zalanie trenu wokół studni wodami powodziowymi rzeki Oława.**
- 4. Sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Na Grobli, Odrzańskiej - zalanie studni podciśnieniowych zbiorczo-zaworowych z zamontowanymi wewnątrz**

**zaworami ssącymi wodami powodziowymi rzeki Odry z przesiaków pod korona wałów rzeki.**

**Dla wszystkich wymienionych powyżej obiektów i urządzeń, wskutek wcześniejszego właściwego ich zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami powodzi, Zamawiający w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. strat nie poniósł. Żadne roszczenia z tytułu ubezpieczenia nie będą przez Zamawiającego zgłaszane.**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie**

**Adres: 55-200 Oława,  
ul. 3 Maja 30**